

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2697151

ANÁLISIS Nº: 5295760

MUESTRA REMITIDA POR: SOMASR.SA

DOMICILIO: crta. Barcelona 51

POBLACION: 17500-Ripoll

DENOMINACIÓN MUESTRA: DIPÒSIT CAPÇ. ELS BRUCS

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 2 L(1), Tubo estéril 50 mL(1), Vial de cromatografía 50 mL(1), conteniendo agua potable

FECHA RECEPCIÓN: 26/02/2020

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 11/03/2020

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 26/02/2020.

| PARÁMETROS | MÉTODOS | RD 140/2003 | RESULTADOS | UNIDADES |
|---|--|-------------|----------------|----------|
| Radiactividad | | | | |
| Actividad Alfa Total | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | 0.1 | <0.010 | Bq/L |
| Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio) | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | 1 | <0.020 | Bq/L |
| Actividad Beta total | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | | <0.020 | Bq/L |
| Dosis indicativa total | A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total | 0.10 | < 0.10 | mSv/año |
| Tritio | A-BV-PE-0049 Centelleo líquido | 100 | < 10.0 ± 29.4% | Bq/L |

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 24/02/2020 HORA 08:00

OBSERVACIONES

Actividad Alfa total AMD=0.006407Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0024152Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0024152Bq/L
El límite indicado corresponde a LD (AMD).

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Marzo de 2020