

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3231631

ANÀLISI NÚM.: 6304363

MOSTRA REMESA PER: SOMASR.SA

DOMICILI: Crta. Barcelona 51

POBLACIÓ: 17500-Ripoll

DENOMINACIÓ MOSTRA: ETAP RIPOLL

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), Tub estèril 15 mL(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 17/02/2022

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 28/02/2022

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 17/02/2022.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Activitat Alfa Total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	0.1	0.068±0.015	Bq/L
Activitat Beta resta	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	1	0.072±0.007	Bq/L
Activitat Beta total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux		0.072±0.007	Bq/L
Dosi indicativa estimada	A-BV-PE-0047 Dosi indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Triti	A-BV-PE-0049 Centelleo líquido	100	< 10.0	Bq/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 15/02/2022 HORA 09:00

OBSERVACIONS

Actividad Alfa total AMD=0.004699Bq/L
 Actividad Beta resto AMD=0.0008200Bq/L
 Actividad Beta total AMD=0.0008200Bq/L
 Límit de detecció = AMD.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 28 de febrer de 2022